




5614 Hollins Road ♦ Roanoke, VA, USA ♦ Phone 540.563.2000 ♦ FAX 540.362.9800

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Read these instructions.
Lisez ces instructions.
2. Heed all warnings.
Tenez compte de tous les avertissements.
3. Follow all instructions.
Suivez toutes les instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
5. Clean only with a damp cloth.
Utilisez seulement un chiffon sec pour nettoyer l'appareil.
6. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
Ne bloquez aucun des orifices d'aération. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
7. Do not install near any heat source such as, radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles/cuisinières ou autres appareils (y compris amplificateurs) produisant de la chaleur.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas soumis au passage de personnes ou coincé, particulièrement à son point de contact avec la fiche, les prises et le point de sortie de l'appareil.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Utilisez seulement les pièces / accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation s'impose si l'appareil a été endommagé, d'une façon quelconque, si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il y a eu pénétration de liquide ou d'un objet dans l'appareil, si ce dernier a été exposé à de la pluie ou de l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
11. Tie off to structure with support wire is recommended.
Dispositif apposer sur la structure du bâtiment avec le soutien de fil est recommandée.

Audio Acoustique	Red Green	Rojo Verde	Rouge Vert	-10dBm
Power Potencia Puissance	Black White	Negro Blanco	Noir Blanc	GND = (24VDC, 50mA)

Connections / Conexiones / Connexiões Option / Opcion



SUITABLE FOR AIR HANDLING SPACES



V-9022A
MADE IN USA

Backbox meets or exceeds the
A.S.T.M. E84 flame and smoke test

PATENT NUMBER: 6,944,312

Rev 4